



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-16
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-16

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA <i>INTERFACE DEVICE</i>	PROTEZIONE DI INTERFACCIA <i>INTERFACE PROTECTION</i>	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA <i>STATIC CONVERSION DEVICE</i>	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE <i>ROTARY GENERATING DEVICE</i>
Sì/Yes	Sì/Yes	Sì/Yes	No

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DI INVERTER: <i>INVERTER MODEL</i>	VERSIONE FIRMWARE: <i>FIRMWARE VERSION:</i>	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) <i>NUMBER OF PHASE (single/triphas)</i>	POTENZA NOMINALE: <i>RATED POWER [W]</i>
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA	X3-Hybrid-5.0-D(M)	DSP:2.07 ARM:2.03	Trifase <i>Three-phase</i>	5000
	X3-Hybrid-6.0-D(M)			6000
	X3-Fit-6.0-W(M)			
	X3-Hybrid-8.0-D(M)			8000
	X3-Fit-8.0-W(M)			
	X3-Hybrid-10.0-D(M)			10000
	X3-Fit-10.0-W(M)			
	X3-Hybrid-12.0-D(M)			12000
	X3-Hybrid-15.0-D(M)			15000
	X3-Fit-15.0-W(M)			

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di Batteria al Litio:
The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery:

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DEL BMS <i>BMS MODUL MODEL</i>	MODELLO MODULO BATTERIA <i>BATTERY MODUL MODEL</i>	Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh] <i>Storage system capacity (CUS) [Wh]</i>
SolaX Power	T-BAT SYS-HV	T-BAT HS3.6	n. di moduli batteria x 3600 <i>n. of battery modules x 3600</i>

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.
REMARK: The device is capable to limit Idc to 0,5% of the rated current



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Esaminati i Fascicoli Prove n°CN21PWGA 005, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia Srl con accreditamento CNAS N. L3038.

Ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Li Xinfu, in qualità di legale rappresentante di SolaX Power Co. Ltd, 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-16: 2022-03 CEI 0-16; V1: 2022-11.

Taken into account test report No. CN21PWGA 005 issued by test lab TÜV Rheinland Italia Srl with CNAS accreditation (No. L3038).

According with the article 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Li Xinfu, as legal representative of SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd., 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, herewith declare that the product complies with the requirements of CEI 0-16: 2022-03 CEI 0-16;V1: 2022-11.

DATA 25/12/2023
DATE 25/12/2023

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE
Li Xinfu

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD.

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50603121 0001

Report No.: CN21PWGA 005

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhejiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road
Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City,
Zhejiang Province 310000
P.R. China

Product: Energy Storage system
(Hybrid Inverter with storage system)

Identification: Type Designation: X3-Hybrid-x-y X3-Fit-v-z
(x=5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0; v=6.0,
8.0, 10.0, 15.0; y=D or M; z=M or W)
Firmware Version: Inverter: DSP:2.07 ARM:2.03
Serial Number : A003556608-001
Remark(s) : The product may be installed with T-BAT-
SYS-HV-Sn(n=14.4, 18.0, 21.6, 25.2, 28.8, 32.4,
36.0, 39.6, 43.2, 46.8) Storage Battery System
Refer to report CN21PWGA 005 for details.

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03
CEI 0-16; V1:2022-11

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 28.09.2023

A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformita aila normative CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50603121 0001

Pagina 1/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

GENERATORI SINCRONI Synchronous generators	GENERATORI ASINCRONI Asynchronous generators	GENERATORI STATICI FV Static generators PV	GENERATORI EOLICI FULL CONVERTER Full Power Wind Generators
☐	☐	☒	☐

Costruttore
Manufacturer
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province,
310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo Model/Type	X3-HYBRID-5.0-D, X3-HYBRID-5.0-M, X3-FIT-5.0-M, X3-FIT-5.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)				
	T-BAT HS14.4	T-BAT HS18.0	T-BAT HS21.6	T-BAT HS25.2	T-BAT HS28.8
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			5000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			5500		
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5000	5000	5000	5000	5000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5000	5000	5000	5000	5000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.75	18.43	22.12	25.80	29.49
Modello/Tipo Model/Type	T-BAT HS32.4	T-BAT HS36.0	T-BAT HS39.6	T-BAT HS43.2	T-BAT HS46.8
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			5000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			5500		
Numero di unità batteria Number of battery unit	9	10	11	12	13
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5000	5000	5000	5000	5000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5000	5000	5000	5000	5000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	33.18	36.86	40.55	44.24	47.92

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50603121 0001

Pagina 2/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

GENERATORI SINCRONI Synchronous generators	GENERATORI ASINCRONI Asynchronous generators	GENERATORI STATICI FV Static generators PV	GENERATORI EOLICI FULL CONVERTER Full Power Wind Generators
☐	☐	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-6.0-D, X3-HYBRID-6.0-M, X3-FIT-6.0-M, X3-FIT-6.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4, 18.0, 21.6, 25.2, 28.8, 32.4, 36.0, 39.6, 43.2, 46.8)

	T-BAT HS14.4	T-BAT HS18.0	T-BAT HS21.6	T-BAT HS25.2	T-BAT HS28.8
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			6000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			6600		
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6000	6000	6000	6000	6000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	6000	6000	6000	6000	6000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.75	18.43	22.12	25.80	29.49
	T-BAT HS32.4	T-BAT HS36.0	T-BAT HS39.6	T-BAT HS43.2	T-BAT HS46.8
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			6000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			6600		
Numero di unità batteria Number of battery unit	9	10	11	12	13
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6000	6000	6000	6000	6000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	6000	6000	6000	6000	6000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	33.18	36.86	40.55	44.24	47.92

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50603121 0001

Pagina 3/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERRED TO:

GENERATORI SINCRONI Synchronous generators	GENERATORI ASINCRONI Asynchronous generators	GENERATORI STATICI FV Static generators PV	GENERATORI EOLICI FULL CONVERTER Full Power Wind Generators
☐	☐	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-8.0-D, X3-HYBRID-8.0-M, X3-FIT-8.0-M, X3-FIT-8.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente
(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

Potenza di Scarica Massima
(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima
(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

T-BAT HS14.4

T-BAT HS18.0

T-BAT HS21.6

T-BAT HS25.2

T-BAT HS28.8

8000

8800

4

5

6

7

8

6144

7680

8000

8000

8000

6144

7680

8000

8000

8000

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4

T-BAT HS36.0

T-BAT HS39.6

T-BAT HS43.2

T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente
(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

Potenza di Scarica Massima
(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima
(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

9

10

11

12

13

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50603121 0001

Pagina 4/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

GENERATORI SINCRONI Synchronous generators	GENERATORI ASINCRONI Asynchronous generators	GENERATORI STATICI FV Static generators PV	GENERATORI EOLICI FULL CONVERTER Full Power Wind Generators
☐	☐	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-10.0-D, X3-HYBRID-10.0-M, X3-FIT-10.0-M, X3-FIT-10.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria

Number of battery unit

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

10000

11000

4

5

6

7

8

6144

7680

9216

10000

10000

6144

7680

9216

10000

10000

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4 T-BAT HS36.0 T-BAT HS39.6 T-BAT HS43.2 T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale

(P_{NINV})

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente

(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria

Number of battery unit

Potenza di Scarica Massima

(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima

(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria

Capacity of battery [kWh]

9

10

11

12

13

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50603121 0001

Pagina 5/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

GENERATORI SINCRONI Synchronous generators	GENERATORI ASINCRONI Asynchronous generators	GENERATORI STATICI FV Static generators PV	GENERATORI EOLICI FULL CONVERTER Full Power Wind Generators
☐	☐	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-12.0-D, X3-HYBRID-12.0-M, X3-FIT-12.0-M, X3-FIT-12.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente
(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

Potenza di Scarica Massima
(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima
(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

T-BAT HS14.4 T-BAT HS18.0 T-BAT HS21.6 T-BAT HS25.2 T-BAT HS28.8

12000

13200

4

5

6

7

8

6144

7680

9216

10752

12000

6144

7680

9216

10752

12000

14.75

18.43

22.12

25.80

29.49

Modello/Tipo
Model/Type

T-BAT HS32.4 T-BAT HS36.0 T-BAT HS39.6 T-BAT HS43.2 T-BAT HS46.8

Potenza Attiva Nominale
(P_{NINV})

Nominal Power [W]

Max. Potenza Apparente
(S_{MAX})

Maximum Apparent Power [VA]

Numero di unità batteria
Number of battery unit

Potenza di Scarica Massima
(P_{Smax})*

Maximum Discharge Power [W]

Potenza di Carica massima
(P_{Cmax})*

Maximum charging power [W]

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

9

10

11

12

13

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

33.18

36.86

40.55

44.24

47.92

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50603121 0001

Pagina 6/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

GENERATORI SINCRONI Synchronous generators	GENERATORI ASINCRONI Asynchronous generators	GENERATORI STATICI FV Static generators PV	GENERATORI EOLICI FULL CONVERTER Full Power Wind Generators
☐	☐	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Modello/Tipo
Model/Type

X3-HYBRID-15.0-D, X3-HYBRID-15.0-M, X3-FIT-15.0-M, X3-FIT-15.0-W with Storage Battery System T-BAT-SYS-HV-Sn (n=14.4, 18.0, 21.6, 25.2, 28.8, 32.4, 36.0, 39.6, 43.2, 46.8)

	T-BAT HS14.4	T-BAT HS18.0	T-BAT HS21.6	T-BAT HS25.2	T-BAT HS28.8
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})			15000		
Nominal Power [W]					
Max. Potenza Apparente (S_{MAX})			15000		
Maximum Apparent Power [VA]					
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*	6144	7680	9216	10752	12288
Maximum Discharge Power [W]					
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*	6144	7680	9216	10752	12288
Maximum charging power [W]					
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.75	18.43	22.12	25.80	29.49
Modello/Tipo Model/Type	T-BAT HS32.4	T-BAT HS36.0	T-BAT HS39.6	T-BAT HS43.2	T-BAT HS46.8
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})			15000		
Nominal Power [W]					
Max. Potenza Apparente (S_{MAX})			15000		
Maximum Apparent Power [VA]					
Numero di unità batteria Number of battery unit	9	10	11	12	13
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*	13824	15000	15000	15000	15000
Maximum Discharge Power [W]					
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*	13824	15000	15000	15000	15000
Maximum charging power [W]					
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	33.18	36.86	40.55	44.24	47.92

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50603121 0001

Pagina 7/7

Firmware release
Firmware

DSP: 2.07 ARM: 2.03

Numero di Fasi
Number of phases

Trifase
Three-Phases

Potenza massima
dell'impianto di destinazione:
Maximum power of the
destination plant

☒ P_{plant} < 400 kW

☐ P_{plant} ≥ 400 kW

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati i Fascicoli Prove N. CN21PWGA 005 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN21PWGA 005 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-16:2022-03 e CEI 0-16; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-16:2022-03 and CEI 0-16; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 28.09.2023

Signature: _____



The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

护照号码/Passport No.
ED5062714

李新富
LI, XINFU

男/M 中国/CHINESE

12 FEB 1966

浙江/ZHEJIANG

07 6月/JUN 2018

浙江/ZHEJIANG

06 6月/JUN 2028

公安部出入境管理局

李新富

MPS Exit & Entry Administration

1367754103

[illegible]

ED50627148CHN6602129M2806066MA00NAMCLILLA930