



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-21

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA <i>INTERFACE DEVICE</i>	PROTEZIONE DI INTERFACCIA <i>INTERFACE PROTECTION</i>	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA <i>STATIC CONVERSION DEVICE</i>	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE <i>ROTARY GENERATING DEVICE</i>
Sì/Yes	Sì/Yes	Sì/Yes	No

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DI INVERTER: <i>INVERTER MODEL</i>	VERSIONE FIRMWARE: <i>FIRMWARE VERSION:</i>	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) <i>NUMBER OF PHASE (single/triphas)</i>	POTENZA NOMINALE: <i>RATED POWER [W]</i>
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA	X3-Hybrid-5.0-D(M)	DSP:2.07 ARM:2.03	Trifase Three-phase	5000
	X3-Hybrid-6.0-D(M)			6000
	X3-Fit-6.0-W(M)			
	X3-Hybrid-8.0-D(M)			8000
	X3-Fit-8.0-W(M)			
	X3-Hybrid-10.0-D(M)			10000
	X3-Fit-10.0-W(M)			
	X3-Hybrid-12.0-D(M)			12000
	X3-Hybrid-15.0-D(M)			15000
	X3-Fit-15.0-W(M)			

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di Batteria al Litio:
The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery:

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DEL BMS <i>BMS MODUL MODEL</i>	MODELLO MODULO BATTERIA <i>BATTERY MODUL MODEL</i>	Capacità del sistema di accumulo [Wh] <i>Storage system capacity [Wh]</i>
SolaX Power	T-BAT H5.8 V1&V2	HV11550 V1&V2	n. di moduli batteria x 5750 <i>n. of battery modules x 5750</i>

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
REMARK: The device is capable to limit I_{dc} to 0,5% of the rated current



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Esaminati i Fascicoli Prove n°CN21EBL6 017, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia Srl con accreditamento CNAS N. L3038.

Ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto Li Xinfu, in qualità di legale rappresentante di SolaX Power Co. Ltd, 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21:2022-03 CEI 0-21; V1:2022-11.

Taken into account test report No. CN21EBL6 017 issued by test lab TÜV Rheinland Italia Srl with CNAS accreditation (No. L3038).

According with the article 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Li Xinfu, as legal representative of SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd., 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, herewith declare that the product complies with the requirements of CEI 0-21: 2022-03 CEI 0-21;V1: 2022-11.

DATA 09/03/2024
DATE 09/03/2024

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE
Li Xinfu

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD.

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50615577 0001

Report No.: CN21EBL6 017

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road
Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City,
Zhejiang Province 310000
P.R. China

Product: PV-Inverter
(Hybrid Inverter With Storage Battery System) ®

Identification:

Type Designation : X3-Hybrid-x-y, X3-FIT-v-z
(x=5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,15.0;
v=6.0,8.0,10.0,15.0;y=D or M; z=M or W)

Serial Number : H34A05IC704123

Firmware Version : DSP: 2.07 ARM: 2.03

Remark(s) : The product may be installed with battery
energy system T-BAT H 5.8 series and
T-BAT H 5.8 V2 series.
Refer to report CN21EBL6 017 for details.

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21; V1:2022-11

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 07.03.2024

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615577 0001

Page 1/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Genehmigungsinhaber
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City, Zhejiang Province 310000 P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-Hybrid-5.0-D/M with Triple Power T5.8 (V2) Storage Battery System									
T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	23.0
T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	23.0 V2

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power [W]

5000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

5500

Numero di unità batteria
Number of battery unit

23423468

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

500050005000500050005000500050005000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

500050005000500050005000500050005000

Potenza di Scarica Nominale (P_{Sn})*
Nominal Discharge Power [W]

500050005000500050005000500050005000

Potenza di Carica Nominale (P_{Cn})*
Nominal charging power [W]

500050005000500050005000500050005000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

11.517.323.011.517.323.023.034.646.1

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615577 0001

Page 2/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Genehmigungsinhaber
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City, Zhejiang Province 310000 P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-Hybrid-6.0-D/M, X3-Fit-6.0-W/M with Triple Power T5.8 (V2) Storage Battery System

T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0
T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2

Potenza Attiva Nominale (P_{NIN})
Nominal Power [W]

6000

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power [VA]

6600

Numero di unità batteria
Number of battery unit

234234

Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})*
Maximum Discharge Power [W]

600060006000600060006000600060006000

Potenza di Carica massima (P_{Cmax})*
Maximum charging power [W]

600060006000600060006000600060006000

Potenza di Scarica Nominale (P_{Sn})*
Nominal Discharge Power [W]

600060006000600060006000600060006000

Potenza di Carica Nominale (P_{Cn})*
Nominal charging power [W]

600060006000600060006000600060006000

Capacità della batteria
Capacity of battery [kWh]

11.517.323.011.517.323.023.034.646.1

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 “Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50615577 0001

Page 3/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Genehmigungsinhaber
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City, Zhejiang Province 310000 P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-Hybrid-8.0-D/M, X3-Fit-8.0-W/M with Triple Power T5.8 (V2) Storage Battery System

T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0
T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	8000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	8800								
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	2	3	4	4	6	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6600	8000	8000	6600	8000	8000	6600	8000	8000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	7500	8000	8000	7500	8000	8000	7500	8000	8000
Potenza di Scarica Nominale (P _{Sn})* Nominal Discharge Power [W]	6600	8000	8000	6600	8000	8000	6600	8000	8000
Potenza di Carica Nominale (P _{Cn})* Nominal charging power [W]	7500	8000	8000	7500	8000	8000	7500	8000	8000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 “Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50615577 0001

Page 4/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Genehmigungsinhaber
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City, Zhejiang Province 310000 P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-Hybrid-10.0-D/M, X3-Fit-10.0-W/M with Triple Power T5.8 (V2) Storage Battery System

T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0
T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) <i>Nominal Power [W]</i>	10000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) <i>Maximum Apparent Power [VA]</i>	11000								
Numero di unità batteria <i>Number of battery unit</i>	2	3	4	2	3	4	4	6	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* <i>Maximum Discharge Power [W]</i>	6600	9900	10000	6600	9900	10000	6600	9900	10000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* <i>Maximum charging power [W]</i>	7500	10000	10000	7500	10000	10000	7500	10000	10000
Potenza di Scarica Nominale (P _{Sn})* <i>Nominal Discharge Power [W]</i>	6600	9900	10000	6600	9900	10000	6600	9900	10000
Potenza di Carica Nominale (P _{Cn})* <i>Nominal charging power [W]</i>	7500	10000	10000	7500	10000	10000	7500	10000	10000
Capacità della batteria <i>Capacity of battery [kWh]</i>	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 “Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50615577 0001

Page 5/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Genehmigungsinhaber
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City, Zhejiang Province 310000 P.R. China

Modello/Tipo Model/Type	X3-Hybrid-12.0-D/M with Triple Power T5.8 (V2) Storage Battery System								
	T-BAT H 11.5	T-BAT H 17.3	T-BAT H 23.0	T-BAT S 11.5	T-BAT S 17.3	T-BAT S 23.0	T-BAT P 11.5	T-BAT P 17.3	T-BAT P 23.0
	T-BAT H 11.5 V2	T-BAT H 17.3 V2	T-BAT H 23.0 V2	T-BAT S 11.5 V2	T-BAT S 17.3 V2	T-BAT S 23.0 V2	T-BAT P 11.5 V2	T-BAT P 17.3 V2	T-BAT P 23.0 V2

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	12000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	13200								
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	2	3	4	4	6	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6600	9900	12000	6600	9900	12000	6600	9900	12000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	7500	11700	12000	7500	11700	12000	7500	11700	12000
Potenza di Scarica Nominale (P _{Sn})* Nominal Discharge Power [W]	6600	9900	12000	6600	9900	12000	6600	9900	12000
Potenza di Carica Nominale (P _{Cn})* Nominal charging power [W]	7500	11700	12000	7500	11700	12000	7500	11700	12000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 “Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50615577 0001

Page 6/7

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Genehmigungsinhaber
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City, Zhejiang Province 310000 P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

X3-Hybrid-15.0-D/M, X3-Fit-15.0-W/M with Triple Power T5.8 (V2) Storage Battery System

	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0
	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT H	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT S	T-BAT P	T-BAT P	T-BAT P
	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2	11.5 V2	17.3 V2	23.0 V2
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]						15000			
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]						15000			
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	2	3	4	4	6	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6600	9900	13200	6600	9900	13200	6600	9900	13200
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	7500	11700	15000	7500	11700	15000	7500	11700	15000
Potenza di Scarica Nominale (P _{Sn})* Nominal Discharge Power [W]	6600	9900	13200	6600	9900	13200	6600	9900	13200
Potenza di Carica Nominale (P _{Cn})* Nominal charging power [W]	7500	11700	15000	7500	11700	15000	7500	11700	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50615577 0001

Page 7/7

() The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.*

Firmware release
Firmware

Inverter: DSP: 2.07 ARM: 2.03
Battery System Minimum Version: M:1.02, S:2.06

Numero di Fasi
Number of phases

Trifase
Three-Phases

Note
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN21EBL6 017 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN21EBL6 017 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritt nei Fascicoli citati.
Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned.
New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 07.03.2024

Signature :



A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

护照号码/Passport No.
ED5062714

李新富
LI, XINFU

男/M 中国/CHINESE

12 FEB 1966

出生地点/Place of birth

签发日期/Date of issue	2011年12月12日
--------------------	-------------

浙江/ZHEJIANG

07 6月/JUN 2018

发行地点 / Place of issue

有效期限/Date of expiry

浙江/ZHEJIANG

06 6月/JUN 2028

審定机关 / Authority

持票人簽名 / Belara's signature

公安部出入境管理局
MPS Exit & Entry Administration

李新富

1367754103

[illegible]

ED50627148CHN6602129M2806066MA00NAMCLILLA930